

令和7年度

1号炉		1回目	2回目
採取した年月日		令和7年6月9日	
測定結果が得られた日		令和7年6月25日	
排ガス中のばい煙濃度 又はばい煙量	ばいじん (g/m ³)	0.00081	
	硫黄酸化物 (volppm)	0.17	
	窒素酸化物 (volppm)	57	
	塩化水素 (volppm)	1.3	

2号炉		1回目	2回目
採取した年月日		令和7年7月14日	
測定結果が得られた日		令和7年8月6日	
排ガス中のばい煙濃度 又はばい煙量	ばいじん (g/m ³)	0.00084	
	硫黄酸化物 (volppm)	4.1	
	窒素酸化物 (volppm)	158	
	塩化水素 (volppm)	44	